

認 定 書

国住参建第 1071 号
令和 3 年 9 月 27 日

遼寧尼尔科達環保材料有限公司
總經理 郑武 様

国土交通大臣 赤羽 一嘉



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第 20 条の 7 第 4 項（規制対象外のホルムアルデヒド発散建築材料：F☆☆☆☆）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
MFN-3717
2. 認定をした構造方法等の名称
パーティクルボード
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。

性能評価書

性能評価第70号

遼寧尼尔科達環保材料有限公司

総経理 郑武様

下記構造方法等は、平成30年6月1日付313号により国土交通大臣が認可した北京緑奥諾技術服务有限公司のホルムアルデヒド発散建築材料の性能評価の業務規定に基づき慎重審議の結果、建築基準法施行令第20条の7第4項に係る基準に適合しているものと評価する。

発行日：2021 年 8 月 11 日

承認性能評価機関
北京緑奥諾技術服务有限公司
グリーンパネルコーポレーション (GPC)



記

- | | |
|---------------|---|
| 1. 申請者の氏名又は名称 | 遼寧尼尔科達環保材料有限公司 |
| 2. 件名 | パーティクルボード |
| 3. 性能評価の対象条文 | 施行令第20条の7第4項（平成14年国土交通省告示第1113号第一号トに掲げるパーティクルボード） |
| 4. 性能評価の内容 | 別添及び別紙のとおり |
| 5. 評価員名 | 吳盛富、羅炘 |

グリーンパネルコーポレーション (GPC)
中華人民共和国北京市東城区建国門内大街18号恒基センター第3オフィスタワー914室
電話 番 号：+86-10-64200118
ファックス番号：+86-10-64200122
公 式 サイト：<http://www.woodbasedpanel.com>

F ☆☆☆☆

 绿奥诺 (GPC)
グリーンパネルコーポレーション

(別添)

1. 材料名

パーティクルボード

2. 形状及び寸法等

項目	申請仕様
形状	平板
表面の形状	平滑
厚さ	18[±0.5]mm
表面化粧	なし
密度	650[±30]kg/m ³

3. 材料構成

項目	申請仕様
基材	材料：パーティクルボード 厚さ：18[±0.5]mm 密度：650 [±30]kg/m ³ 材料構成及び比率(固形量)： 木材 89～91 質量％ MUF 接着剤 8.3～9.1 質量％ パラフィンワックス 0.6～0.8 質量％ 硫酸アンモニウム 0.3～0.5 質量％ (合計 100 質量％) 木材樹種：天然広葉樹(ポプラ、ヤナギ、柞木、トウキササゲ) 天然針葉樹(パイン) MUF 接着剤：メラミン樹脂系接着剤 組成(製造時)： ホルムアルデヒド 56.96 質量％ 尿素 41.77 質量％ メラミン 0.474 質量％ 添加剤 0.796 質量％ (合計 100 質量％) 単位体積あたりの接着剤塗布量：90～100kg/m ³

4. 構造説明図

項目	申請仕様
厚さ	18[±0.5]mm
木材樹種	天然広葉樹(ポプラ、ヤナギ、柞木、トウキササゲ) 天然針葉樹(パイン) ; リサイクルしたものを含まない

5. 製品の断面図

断面図	 (18[±0.5]) mm
-----	--

6. 注意事項

特になし。

認定を取得された方へ

- 1 . 認定書は、標題に「認定書」と書かれた文書と「別添」と書かれた文書で構成されています。この二つを大切に保存してください。
- 2 . 認定を取得した製品等を製造・施工等するときは、「別添」に記載された仕様等（認定仕様等）から外れ大臣認定不適合とならないよう、十分ご注意ください。
- 3 . また、製品等の設計や生産体制、調達先等の変更を行おうとする場合は、あらかじめ、認定の前提となる性能評価を行った指定性能評価機関にご相談ください。

国土交通省住宅局建築指導課

致取得认定的客户：

1. 认定书由“认定书”和“别添”构成，请务必妥善保管这两份文件。
2. 请务必注意：在生产和加工大臣认定产品时，不得超出“别添”的产品范围，否则将被视为不合格产品。
3. 另外，针对变更产品等的设计及生产体制、变更原材料供应商等情况，事前应与性能评价机构进行协商。

国土交通省住宅局建筑指导课

F★★★★大臣认证贴标说明

尊敬的客户：

您好，恭喜贵公司通过日本国土交通省F★★★★大臣认证。

在后续的生产和销售过程中，贵公司必须确保只在满足F★★★★甲醛释放量要求，并在证书认证范围内的产品上贴敷F★★★★的标签，下面是F★★★★标签的详细说明，请仔细阅读。

标签至少包括以下信息：

- 1) 生产商的名称；
- 2) 产品规格（长×宽×厚）；
- 3) 胶黏剂种类（与申请时的种类一致）；
- 4) 产品所满足的相应甲醛释放量的标记（F★★★★）；
- 5) 大臣认证证书号码（例如MFN-XXX）；
- 6) 产品批次号。

标识F★★★★时一定不能和JIS及JAS的相关标识混淆。另外，标识时一定不要让人误以为每个产品都经过了F★★★★大臣认证。

贵司标签模板详见附件。

如有任何疑问，请随时与我们联系！

北京绿奥诺技术服务有限公司

F4星认证项目部

2021年10月21日

附件：辽宁尼尔科达环保材料有限公司标签模板

生产商：辽宁尼尔科达环保材料有限公司

产品规格(mm)：L×W×T

胶黏剂种类：MUF

大臣认证证书号码：MFN-3717

产品批次号:XXX

产品符合日本建筑基准法施行令第20条7第4项

（即F★★★★）的规定



日本大臣认证